

No: Dz2020100233

中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0259



160021020170



(2019)国认监认字(001)号



检 验 报 告

认 证 委 托 人: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

产品型号名称: JT-BLJC-1LRE I 0.5W-DM07 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具

检 验 类 别: 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2020100233

共 6 页 第 1 页

产品名称	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	型 号	JT-BLJC-1LRE I 0.5W-DM07
认证委托人	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	生产日期	2019 年 12 月
生产企业	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2020 年 1 月 9 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	全部适用项目（除重复转换试验外）		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2020 年 1 月 9 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 刘新华

审核: 谢峰

编制: 王明

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020100233

共 6 页 第 2 页

认证委托人	深圳市嘉泰智慧科技有限公司		
通信地址	广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A		
联系电话	0755-29619269	传 真	0755-27863847

产品照片



产品型号: JT-BLJC-1LRE I 0.5W-DM07 (图 B. 5+图 B. 5)

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告

No: Dz2020100233

共 6 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
- 2) 型号: JT-BLJC-1LRE I 0.5W-DM07
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司
- 5) 生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司
- 6) 生产地址: 广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A
- 7) 外壳防护等级: IP67
- 8) 额定电源电压: DC36V
- 9) 标称应急工作时间: 90min
- 10) 光源名称和参数: LED, DC3.0V
- 11) 主电功耗: 0.5W
- 12) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 13) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: $\Phi 170\text{mm} \times H37\text{mm}$;
- 2) 光源: 类别: LED;
- 3) 应急控制方式: 集中控制型;
- 4) 应急供电形式: 集中电源型;
- 5) 工作方式: 持续型;
- 6) 安装方式: 地面安装;
- 7) 与以下产品配接工作:

深圳市嘉泰智慧科技有限公司生产的应急照明控制器、应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源)和应急照明分配电装置。

三、产品关键件描述:

LED 光源

规格: DC3.0V, 0.06W

型号: MS-A3806LVGAC

生产者: 广东恒润光电有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司

No: Dz2020100233

产品型号：JT-BLJC-1LRE I 0.5W-DM07

共 6 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类:标志图案及底座 部分为塑料,其它部分为金属) (氧指数 ≥ 28) (面板尺寸(mm): $\Phi 170$)	合 格	/
2	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间: 90min 应急转换时间(s): 1# 0.30 2# 0.30 应急工作时间: 1# 107min45s 2# 107min45s 断开光源或光源不符合要求时,充 电 24h、放电 80min,内部发热元 件表面温度($^{\circ}\text{C}$): 1# 34.6 2# 34.2 表面亮度(cd/m^2): 1#(图 B.5+图 B.5)主电状态转入 应急状态: 122.4 168.5 231.2 215.6 164.2 125.1 210.2 245.8 237.3 169.7 放电 80min 后: 120.3 164.7 227.5 212.3 160.5 121.7 207.4 241.6 232.7 164.5 2#(图 B.5+图 B.5)主电状态转入 应急状态: 181.1 222.4 273.2 267.2 191.8 128.1 226.7 269.0 260.8 214.1 放电 80min 后: 176.5 218.4 270.3 262.4 187.5 125.4 223.1 262.8 257.1 210.5	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司
产品型号：JT-BLJC-1LRE I 0.5W-DM07

№：Dz2020100233
共 6 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
3	充、放电试验	7.3	—	—	/
4	电压波动试验	7.5	满足标准要求。	合 格	/
5	转换电压试验	7.6	—	—	/
6	充、放电耐久 试验	7.7	1#试样应急工作时间： 第一次 107min40s 第十次 107min12s	合 格	/
7	绝缘电阻试验	7.8	主电源输入端与壳体间测得绝缘电 阻值： 1# 大于 1000M Ω 2# 大于 1000M Ω	合 格	/
8	接地电阻试验	7.9	—	—	/
9	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合 格	/
10	高温试验	7.11	1#表面亮度 (cd/m ²): 121.7 164.5 227.6 214.5 160.8 122.9 204.6 241.3 232.4 167.1	合 格	/
11	低温试验	7.12	2#表面亮度 (cd/m ²): 178.8 218.4 270.1 263.2 183.6 123.7 224.3 267.3 257.4 211.9 应急工作时间： 103min12s	合 格	/
12	恒定湿热试验	7.13	2#表面亮度 (cd/m ²): 176.7 216.9 268.5 264.7 184.5 126.3 225.6 268.9 254.2 210.4	合 格	/
13	振动试验	7.14	2#表面亮度 (cd/m ²): 176.3 214.9 263.8 261.5 180.7 121.5 221.9 265.0 252.0 207.2	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心

检验报告

检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司

No: Dz2020100233

产品型号：JT-BLJC-1LRE I 0.5W-DM07

共 6 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
14	冲击试验	7.15	1#表面亮度 (cd/m ²): 120.4 161.3 224.3 215.8 161.4 120.3 205.7 243.5 231.6 165.9	合 格	/
15	外壳防护等级 试验	7.23	1#、2#试样的外壳防护等级符合 IP67 要求。	合 格	/
16	表面耐磨性能 试验	7.24	2#表面亮度 (cd/m ²): 175.2 217.3 270.1 216.9 186.4 124.3 221.9 216.4 254.3 209.3	合 格	/
17	抗冲击试验	7.25	满足标准要求。	合 格	/

以下空白。





中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2020081815000625

认证委托人: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新健兴科技工业园A5栋3层

生产者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司(H007552)

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新健兴科技工业园A5栋3层

生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司光明分公司

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨路3333号A5栋3层

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具

认证单元: JT-BLJC-1LRE I 0.5W-DM07

内含: JT-BLJC-1LRE I 0.5W-DM07(主型)

JT-BLJC-1LE I 0.5W-DM07

产品认证实施规则: CNCA-C18-03: 2020

产品认证实施细则: CCCF-CCC-09

产品标准: GB 17945-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C18-03: 2020、强制性产品认证实施细则CCCF-CCC-09的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2020-05-29

发(换)证日期: 2023年03月08日 有效期至: 2025年05月28日

注: 本证书系第2次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称(盖章)



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0363952