

No: Dz2020100220



160021020170



(2019)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

产品型号名称: JT-BLJC-1LRE I 1W-A25S 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具

检 验 类 别: 型式试验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2020100220

共 6 页 第 1 页

产品名称	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	型 号	JT-BLJC-1LRE I 1W-A25S
认证委托人	深圳市嘉泰智能科技有限公司	检验类别	型式试验
生产者	深圳市嘉泰智能科技有限公司	生产日期	2020 年 1 月
生产企业	深圳市嘉泰智能科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2020 年 1 月 9 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	全部适用项目（除重复转换试验外）		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2020 年 4 月 17 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 

审核: 

编制: 

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020100220

共 6 页 第 2 页

认证委托人	深圳市嘉泰智慧科技有限公司		
通信地址	广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A		
联系电话	0755-29619269	传 真	0755-27863847

产品照片



深圳市嘉泰智慧科技有限公司
集中电源集中控制型消防应急标志灯具
JT-BLJC-1LRE I 1W-A25S

产品型号: JT-BLJC-1LRE I 1W-A25S (图 B. 5、图 B. 5)

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020100220

共 6 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
- 2) 型号: JT-BLJC-1LRE I 1W-A25S
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司
- 5) 生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司
- 6) 生产地址: 广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A
- 7) 外壳防护等级: IP65
- 8) 额定电源电压: DC36V
- 9) 标称应急工作时间: 90min
- 10) 光源名称和参数: LED, DC3.0V
- 11) 主电功耗: 1W
- 12) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 13) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 光源: 类别: LED;
- 2) 应急控制方式: 集中控制型;
- 3) 应急供电形式: 集中电源型;
- 4) 工作方式: 持续型;
- 5) 与以下产品配接工作:

深圳市嘉泰智慧科技有限公司生产的应急照明控制器、应急照明集中电源（消防应急灯具专用应急电源）和应急照明分配电装置。

三、产品关键件描述:

LED 光源

规格: DC3.0V, 0.06W

型号: LXY-546SGW

生产者: 深圳市雷兴阳实业有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司
产品型号：JT-BLJC-1LRE I 1W-A25S

No: Dz2020100220
共 6 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类：面板部分为塑料，其它部分为金属) (氧指数 ≥ 28) (面板尺寸 (mm): 190 $\times$ 130)	合 格	/
2	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间：90min 应急转换时间(s): 1# 0.30 2# 0.30 应急工作时间: 1# 107min45s 2# 107min45s 断开光源或光源不符合要求时， 充电 24h、放电 80min，内部发热 元件表面温度 (°C): 1# 34.2 2# 34.6 表面亮度(cd/m²): 1# (图 B.5、图 B.5) 主电状态转 入应急状态: 223.4 224.8 214.9 199.1 201.2 172.4 182.5 165.0 155.0 134.7 138.6 146.5 169.1 195.3 174.3 193.4 219.3 242.0 230.3 244.8 放电 80min 后: 219.2 220.4 210.3 193.6 195.7 168.4 179.2 161.3 152.5 130.1 132.7 143.1 165.4 190.2 170.1 190.3 214.5 239.2 227.1 240.3 2# (图 B.5、图 B.5) 主电状态转 入应急状态: 115.2 115.1 109.8 96.4 107.2 84.7 91.6 86.3 80.8 73.9 71.7 78.2 87.1 96.1 75.2 78.1 109.2 116.8 96.0 111.8	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司

№: Dz2020100220

产品型号：JT-BLJC-1LRE I 1W-A25S

共 6 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
2	基本功能试验	7.2	放电 80min 后： 110.5 112.7 104.6 92.8 103.5 80.2 90.3 83.7 78.5 70.4 69.5 74.6 84.7 92.3 72.6 74.5 105.7 113.2 94.1 107.5	合 格	/
3	充、放电试验	7.3	—	—	/
4	电压波动试验	7.5	满足标准要求。	合 格	/
5	转换电压试验	7.6	—	—	/
6	充、放电耐久 试验	7.7	1#试样应急工作时间： 第一次 107min40s 第十次 107min12s	合 格	/
7	绝缘电阻试验	7.8	主电源输入端与壳体间测得绝缘 电阻值： 1# 大于 1000M Ω 2# 大于 1000M Ω	合 格	/
8	接地电阻试验	7.9	—	—	/
9	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合 格	/
10	高温试验	7.11	1#表面亮度 (cd/m ²): 221.7 222.4 213.6 193.8 198.3 169.7 179.9 162.5 151.7 131.6 136.8 142.5 163.7 191.6 172.3 191.4 215.8 238.8 224.7 238.1	合 格	/
11	低温试验	7.12	2#表面亮度 (cd/m ²): 112.7 113.6 104.7 92.8 102.8 81.3 87.4 83.9 77.3 71.5 69.5 73.5 83.6 92.4 73.3 77.5 103.9 113.4 92.6 107.4 应急工作时间: 103min25s	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司
产品型号：JT-BLJC-1LRE I 1W-A25S

№: Dz2020100220
共 6 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
12	恒定湿热试验	7.13	2#表面亮度(cd/m ²): 113.6 114.8 106.3 93.7 104.4 82.5 86.1 82.2 75.9 70.1 68.6 72.3 82.7 94.9 74.8 76.4 104.3 115.2 91.3 104.5	合 格	/
13	振动试验	7.14	2#表面亮度(cd/m ²): 113.6 115.4 105.3 91.3 104.8 82.5 88.6 81.7 80.6 73.2 71.4 73.2 84.8 91.1 70.7 75.2 106.5 115.9 91.3 102.8	合 格	/
14	冲击试验	7.15	1#表面亮度(cd/m ²): 219.5 220.9 211.7 191.6 193.7 166.8 175.3 160.8 152.4 129.5 133.7 139.2 161.8 188.5 171.0 190.2 213.6 239.4 223.8 234.8	合 格	/
15	外壳防护等级 试验	7.23	1#、2#试样的外壳防护等级符合 IP65 要求。	合 格	/
16	表面耐磨性能 试验	7.24	—	—	/
17	抗冲击试验	7.25	—	—	/

以下空白。





中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2020081815000480

认证委托人: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新健兴科技工业园A5栋3层

生产者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司 (H007552)

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新健兴科技工业园A5栋3层

生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司光明分公司

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨路3333号A5栋3层

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具

认证单元: JT-BLJC-1LRE I 1W-A25S

内含: JT-BLJC-1LRE I 1W-A25S(主型)

JT-BLJC-1LRE I 1W-A25B

JT-BLJC-1LRE I 1W-A901SM-B

产品认证实施规则: CNCA-C18-03: 2020

产品认证实施细则: CCCF-CCC-09

产品标准: GB 17945-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C18-03: 2020、强制性产品认证实施细则CCCF-CCC-09的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2020-05-07

发(换)证日期: 2023年03月08日 有效期至: 2025年05月06日

注: 本证书系第3次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称(盖章)



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0363951