

No: Dz2018106416



160021020170



(2016)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

产品型号名称: JT-BLJC-1LR0E II 1W-A901A 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具

检 验 类 别: 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2018106416


共 8 页 第 1 页

产品名称	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	型 号	JT-BLJC-1LR0E II 1W-A901A
认证委托人	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	检验类别	型式试验
生产 者	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	生产日期	2018 年 6 月
生产企业	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	5 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018 年 12 月 10 日
检验依据	GB 17945-2010 《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014 《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02 《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	全部适用项目（除重复转换试验外）		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010 《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2018 年 3 月 1 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:



审核:



编制:



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018106416

共 8 页 第 2 页

认证委托人	深圳市嘉泰智慧科技有限公司		
通信地址	广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A		
联系电话	0755-29619269	传 真	0755-27863847

产品照片



产品型号: JT-BLJC-1LR0E II 1W-A901A (图 B. 4)

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018106416

共 8 页 第 3 页



产品型号: JT-BLJC-1LROE II 1W-A901A (图 B. 1)



产品型号: JT-BLJC-1LROE II 1W-A901A (图 B. 1+图 B. 5)

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018106416

共 8 页 第 4 页



产品型号: JT-BLJC-1LROE II 1W-A901A (图 B. 2+图 B. 5)

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018106416

共 8 页 第 5 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
- 2) 型号: JT-BLJC-1LR0E II 1W-A901A
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司
- 5) 生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司
- 6) 生产地址: 广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A
- 7) 外壳防护等级: IP65
- 8) 额定电源电压: DC24V 或 DC36V
- 9) 标称应急工作时间: 90min
- 10) 光源名称和参数: LED, DC3.0V
- 11) 主电功耗: 1W
- 12) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 13) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 420mm×200mm×45mm;
- 2) 光源: 类别: LED;
- 3) 应急控制方式: 集中控制型;
- 4) 应急供电形式: 集中电源型;
- 5) 工作方式: 持续型;
- 6) 与以下产品配接工作:
深圳市嘉泰智慧科技有限公司生产的应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源)、应急照明分配电装置和应急照明控制器。

三、产品关键件描述:

LED 光源

规格: DC3.0V, 0.06W

型号: LXY-546SGW

生产者: 深圳市雷兴阳实业有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司

No: Dz2018106416

产品型号：JT-BLJC-1LROE II 1W-A901A

共 8 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类：塑料) (氧指数 ≥ 28) (面板尺寸(mm)：375 $\times$ 154)	合 格	/
2	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间：90min 应急转换时间(s)： 1# 0.2 2# 0.2 应急工作时间： 1# 110min16s 2# 110min16s 断开光源或光源不符合要求时，充 电 24h、放电 80min，内部发热元 件表面温度($^{\circ}\text{C}$)： 1# 34.3 2# 34.6 表面亮度(cd/m^2)： 1# (图 B.4) 主电状态转入应急状 态： 111.3 118.9 116.4 149.8 147.7 113.9 103.6 129.4 117.4 102.6 放电 80min 后： 109.1 116.8 113.5 147.1 144.3 110.8 100.4 126.1 113.5 100.1 2# (图 B.4) 主电状态转入应急状 态： 118.7 147.1 119.9 141.5 139.1 133.4 121.1 144.7 137.0 124.6 放电 80min 后： 114.1 144.0 116.8 139.1 137.0 130.5 118.5 141.5 135.1 121.5 3# (图 B.1) 主电状态转入应急状 态： 117.9 118.5 126.8 142.4 123.9 126.3 105.2 161.9 171.4 113.6 放电 80min 后： 115.8 116.0 123.5 140.1 120.8 124.1 101.5 157.0 168.6 110.1 4# (图 B.1+图 B.5) 主电状态转入 应急状态： 148.5 137.9 138.4 143.4 176.2 134.9 118.7 205.4 211.6 138.5	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司
产品型号：JT-BLJC-1LR0E II 1W-A901A

№: Dz2018106416
共 8 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
2	基本功能试验	7.2	放电 80min 后： 144.1 135.8 136.0 140.9 175.1 130.2 115.8 203.5 209.1 136.1 5#（图 B.2+图 B.5）主电状态转入 应急状态： 126.8 154.0 122.5 132.5 156.4 121.9 109.7 171.8 185.9 119.7 放电 80min 后： 123.1 150.9 120.8 130.1 153.5 117.0 107.0 166.1 183.1 117.1	合 格	/
3	充、放电试验	7.3	—	—	/
4	电压波动试验	7.5	满足标准要求。	合 格	/
5	转换电压试验	7.6	—	—	/
6	充、放电耐久 试验	7.7	1#试样应急工作时间： 第一次 110min32s 第十次 104min36s	合 格	/
7	绝缘电阻试验	7.8	主电源输入端与壳体间测得绝缘 电阻值： 1#大于 1000M Ω 2#大于 1000M Ω	合 格	/
8	接地电阻试验	7.9	—	—	/
9	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合 格	/
10	高温试验	7.11	1#表面亮度 (cd/m ²): 112.8 119.1 121.1 148.3 151.4 115.0 105.9 131.3 119.8 103.1	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司
产品型号：JT-BLJC-1LR0E II 1W-A901A

№: Dz2018106416
共 8 页 第 8 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
11	低温试验	7.12	2#表面亮度(cd/m ²): 130.5 119.9 150.1 121.4 140.8 130.9 124.2 149.3 139.2 121.1 应急工作时间: 102min40s	合 格	/
12	恒定湿热试验	7.13	2#表面亮度(cd/m ²): 121.3 150.4 122.2 143.4 141.0 135.8 125.7 146.1 139.1 129.1	合 格	/
13	振动试验	7.14	2#表面亮度(cd/m ²): 124.5 154.3 120.1 143.0 141.5 138.1 125.7 145.1 149.8 125.1	合 格	/
14	冲击试验	7.15	1#表面亮度(cd/m ²): 109.2 117.0 119.8 150.6 151.1 115.8 102.1 130.1 119.6 100.7	合 格	/
15	外壳防护等级 试验	7.23	1#、2#试样的外壳防护等级符合 IP65 要求。	合 格	/
16	表面耐磨性能 试验	7.24	—	—	/
17	抗冲击试验	7.25	—	—	/
以下空白。					





中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2019081815000310

认证委托人: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新健兴科技工业园A5栋3层

生产者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司(H007552)

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新健兴科技工业园A5栋3层

生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司光明分公司

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨路3333号A5栋3层

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具

认证单元: JT-BLJC-1LR0EII1W-A901A

内含: JT-BLJC-1LR0EII1W-A901A(主型)

JT-BLJC-1LR0E II 1W-A901AW

产品认证实施规则: CNCA-C18-03: 2020

产品认证实施细则: CCCF-CCC-09

产品标准: GB 17945-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C18-03: 2020、强制性产品认证实施细则CCCF-CCC-09的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-04-01

发(换)证日期: 2023年03月08日 有效期至: 2024年03月31日

注: 本证书系第2次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称(盖章)



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0371187