

No: Dz2018104835



160021020170



(2016)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

产品型号名称: JT-BLJC-2LR0E I 1W-A17A 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具

检 验 类 别: 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2018104835

共 8 页 第 1 页

产品名称	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	型 号	JT-BLJC-2LR0E I 1W-A17A
认证委托人	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	检验类别	型式试验
生产者	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	生产日期	2018 年 6 月
生产企业	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	4 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018 年 9 月 14 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2018 年 12 月 12 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:

(Signature)

审核:

(Signature)

编制:

(Signature)

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018104835

共 8 页 第 2 页

认证委托人	深圳市嘉泰智慧科技有限公司		
通信地址	广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A		
联系电话	0755-29619269	传 真	0755-27863847

产品照片



产品型号: JT-BLJC-2LROE I 1W-A17A (图 B. 4)

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018104835

共 8 页 第 3 页



产品型号: JT-BLJC-2LROE I 1W-A17A (图 B. 1+图 B. 5)



产品型号: JT-BLJC-2LROE I 1W-A17A (图 B. 1)

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018104835

共 8 页 第 4 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
- 2) 型号: JT-BLJC-2LR0E I 1W-A17A
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司
- 5) 生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司
- 6) 生产地址: 广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A
- 7) 外壳防护等级: IP30
- 8) 额定电源电压: DC24V 或 DC36V
- 9) 标称应急工作时间: 90min
- 10) 光源名称和参数: LED, DC3.0V
- 11) 主电功耗: 1W
- 12) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 13) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 347mm×160mm×17mm;
- 2) 光源: 类别: LED;
- 3) 应急控制方式: 集中控制型;
- 4) 应急供电形式: 集中电源型;
- 5) 工作方式: 持续型;
- 6) 与以下产品配接工作:
深圳市嘉泰智慧科技有限公司生产的应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源)、应急照明控制器和应急照明分配电装置。

三、产品关键件描述:

LED 光源

规格: DC3.0V, 0.06W

型号: JPL-A5G2EMNS-HC4

生产者: 深圳市极品照明科技有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司
产品型号：JT-BLJC-2LR0E I 1W-A17A

№: Dz2018104835
共 8 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类：两侧部分为塑料，其它部分为金属) (氧指数 ≥ 28) (面板尺寸 (mm): 338 $\times$ 160)	合 格	/
2	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间: 90min 应急转换时间(s): 1# 0.2 2# 0.2 应急工作时间: 1# 110min25s 2# 110min25s 断开光源或光源不符合要求时, 充电 24h、放电 80min, 内部发热 元件表面温度 (°C): 1# 34.1 2# 33.7 表面亮度(cd/m ²): 1# A 面 (图 B.4) 主电状态转入 应急状态: 257.4 159.2 188.6 227.8 179.0 143.9 180.7 232.2 127.1 122.2 放电 80min 后: 254.2 157.6 186.3 224.4 174.3 141.5 178.6 230.6 124.4 120.6 1# B 面 (图 B.4) 主电状态转入 应急状态: 250.7 244.6 168.2 279.4 173.4 137.5 246.0 236.6 124.3 127.5 放电 80min 后: 247.2 241.3 165.3 277.6 170.2 134.3 244.8 233.5 122.8 124.3 2# A 面 (图 B.4) 主电状态转入 应急状态: 202.5 173.8 221.4 189.7 220.3 140.5 180.1 192.7 142.9 134.9 放电 80min 后: 200.6 171.5 217.2 187.4 218.6 136.6 176.3 190.4 141.5 132.3	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司
产品型号：JT-BLJC-2LR0E I 1W-A17A

№: Dz2018104835
共 8 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
2	基本功能试验	7.2	2# B 面（图 B.4）主电状态转入应 急状态： 196.6 253.4 202.8 180.0 175.2 206.7 190.9 203.5 134.4 138.1 放电 80min 后： 193.4 251.6 200.6 178.8 173.5 203.4 187.6 201.4 132.3 136.9 3# A 面（图 B.1+图 B.5）主电状态 转入应急状态： 123.0 139.2 128.7 97.1 157.9 116.0 132.5 100.9 111.6 100.3 放电 80min 后： 121.4 136.6 125.8 94.3 154.5 113.9 130.6 98.4 108.8 97.4 3# B 面（图 B.2+图 B.5）主电状态 转入应急状态： 156.1 130.1 104.4 152.7 127.0 110.9 97.1 98.2 99.0 107.0 放电 80min 后： 153.3 127.6 102.5 151.4 124.3 108.6 95.2 96.6 97.4 104.8 4# A 面（图 B.1）主电状态转入应 急状态： 160.7 115.2 92.4 107.6 120.5 105.5 96.5 103.8 96.3 106.4 放电 80min 后： 157.2 113.6 91.7 104.3 118.6 103.2 93.7 101.6 93.5 103.7 4# B 面（图 B.1）主电状态转入应 急状态： 139.2 103.4 93.6 100.5 172.7 124.2 122.1 98.8 94.3 100.5 放电 80min 后： 137.4 101.6 90.7 97.8 171.4 122.8 120.6 96.4 91.2 97.7	合 格	/
3	充、放电试验	7.3	—	—	/
4	重复转换试验	7.4	满足标准要求。	合 格	/
5	电压波动试验	7.5	满足标准要求。	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司
产品型号：JT-BLJC-2LR0E I 1W-A17A

№: Dz2018104835
共 8 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
6	转换电压试验	7.6	—	—	/
7	充、放电耐久 试验	7.7	1#试样应急工作时间： 第一次 110min36s 第十次 104min11s	合 格	/
8	绝缘电阻试验	7.8	主电源输入端与壳体间测得绝缘 电阻值： 1# 大于 1000M Ω 2# 大于 1000M Ω	合 格	/
9	接地电阻试验	7.9	—	—	/
10	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合 格	/
11	高温试验	7.11	1#表面亮度(cd/m ²): A 面 146.5 191.1 191.5 155.3 183.0 181.6 183.0 130.4 128.5 116.4 B 面 169.7 213.8 167.0 201.8 133.6 189.5 183.2 120.8 124.8 117.0	合 格	/
12	低温试验	7.12	2#表面亮度(cd/m ²): A 面 216.7 190.9 120.2 194.6 193.4 201.8 184.1 196.5 132.4 132.9 B 面 198.4 208.4 200.0 152.7 188.8 211.0 202.5 140.2 138.4 126.3 应急工作时间: 102min48s	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司

No: Dz2018104835

产品型号：JT-BLJC-2LROE I 1W-A17A

共 8 页 第 8 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
13	恒定湿热试验	7.13	2#表面亮度(cd/m ²): A 面 182.6 177.6 187.4 193.9 202.1 200.9 180.5 207.2 159.8 130.9 B 面 185.9 185.6 197.3 175.3 242.0 180.7 209.1 210.9 130.8 130.0	合 格	/
14	振动试验	7.14	2#表面亮度(cd/m ²): A 面 201.4 176.0 222.6 188.5 218.7 141.4 181.2 193.1 145.8 135.2 B 面 194.2 255.9 200.1 181.3 176.1 208.5 189.3 202.6 135.7 137.6	合 格	/
15	冲击试验	7.15	1#表面亮度(cd/m ²): A 面 230.5 181.3 135.9 255.9 179.8 177.0 219.5 194.1 134.1 132.8 B 面 208.8 212.0 175.6 189.4 167.8 191.2 235.5 191.4 127.1 123.9	合 格	/
16	外壳防护等级 试验	7.23	1#、2#试样的外壳防护等级符合 IP30 要求。	合 格	/
17	表面耐磨性能 试验	7.24	—	—	/
18	抗冲击试验	7.25	—	—	/
以下空白。					



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2019081815000013

认证委托人: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新健兴科技工业园A5栋3层

生产者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司(H007552)

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新健兴科技工业园A5栋3层

生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司光明分公司

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨路3333号A5栋3层

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具

认证单元: JT-BLJC-2LR0E11W-A17A

内含: JT-BLJC-2LR0E11W-A17A(主型)

JT-BLJC-1LR0E11W-A17A

JT-BLJC-10E11W-A17AF

JT-BLJC-20E11W-A17A

JT-BLJC-10E11W-A17A

JT-BLJC-1LE11W-A17AF

产品认证实施规则: CNCA-C18-03: 2020

产品认证实施细则: CCCF-CCC-09

产品标准: GB 17945-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C18-03: 2020、强制性产品认证实施细则CCCF-CCC-09的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-01-04

发(换)证日期: 2023年03月08日 有效期至: 2024年01月03日

注: 本证书系第2次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称 (盖章)



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0371180