

No: Dz2018106422



160021020170



(2016)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

产品型号名称: JT-BLJC-2LR0E I 1W-A17S.型集中电源集中控制型消防应急标志灯具

检 验 类 别: 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心


国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№: Dz2018106422

共 8 页 第 1 页

产品名称	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	型 号	JT-BLJC-2LR0E I 1W-A17S
认证委托人	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	生产日期	2018 年 6 月
生产企业	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	4 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018 年 12 月 10 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	全部适用项目（除重复转换试验外）		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2019 年 3 月 1 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 

审核: 

编制: 

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018106422

共 8 页 第 2 页

认证委托人	深圳市嘉泰智慧科技有限公司		
通信地址	广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A		
联系电话	0755-29619269	传 真	0755-27863847

产品照片



产品型号: JT-BLJC-2LROE I 1W-A17S (图 B. 4)

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018106422

共 8 页 第 3 页



产品型号: JT-BLJC-2LR0E I 1W-A17S (图 B. 1+图 B. 5)



产品型号: JT-BLJC-2LR0E I 1W-A17S (图 B. 1)

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018106422

共 8 页 第 4 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
- 2) 型号: JT-BLJC-2LR0E I 1W-A17S
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司
- 5) 生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司
- 6) 生产地址: 广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A
- 7) 外壳防护等级: IP30
- 8) 额定电源电压: DC24V 或 DC36V
- 9) 标称应急工作时间: 90min
- 10) 光源名称和参数: LED, DC3.0V
- 11) 主电功耗: 1W
- 12) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 13) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 346mm×160mm×16mm;
- 2) 光源: 类别: LED;
- 3) 应急控制方式: 集中控制型;
- 4) 应急供电形式: 集中电源型;
- 5) 工作方式: 持续型;
- 6) 与以下产品配接工作:

深圳市嘉泰智慧科技有限公司生产的应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源)、应急照明控制器和应急照明分配电装置。

三、产品关键件描述:

LED 光源

规格: DC3.0V, 0.06W

型号: LXY-546SGW

生产者: 深圳市雷兴阳实业有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司

No: Dz2018106422

产品型号：JT-BLJC-2LR0E I 1W-A17S

共 8 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类：两侧部分为塑料，其它部分为金属) (氧指数 ≥ 28) (面板尺寸 (mm): 338 $\times$ 160)	合 格	/
2	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间: 90min 应急转换时间(s): 1# 0.2 2# 0.2 应急工作时间: 1# 110min16s 2# 110min16s 断开光源或光源不符合要求时, 充电 24h、放电 80min, 内部发热 元件表面温度 (°C): 1# 35.1 2# 34.9 表面亮度(cd/m²): 1# A 面 (图 B.4) 主电状态转入 应急状态: 148.3 104.7 139.7 100.7 169.6 121.5 139.0 105.8 83.9 93.2 放电 80min 后: 145.6 101.4 136.4 97.6 166.3 118.2 136.7 102.2 81.1 90.6 1# B 面 (图 B.4) 主电状态转入 应急状态: 143.1 115.5 102.0 100.3 195.4 130.3 160.4 107.1 92.2 82.9 放电 80min 后: 140.3 112.4 99.7 97.6 192.8 127.6 157.4 104.3 89.7 80.1 2# A 面 (图 B.4) 主电状态转入 应急状态: 152.0 103.4 131.5 99.8 157.5 112.3 139.2 113.6 76.9 88.7 放电 80min 后: 149.6 100.4 128.7 96.3 154.6 109.7 136.4 110.6 74.3 85.3	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司
产品型号：JT-BLJC-2LR0E I 1W-A17S

№: Dz2018106422
共 8 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
2	基本功能试验	7.2	2# B 面（图 B. 4）主电状态转入应急状态： 159.2 114.2 98.0 187.1 97.4 128.2 156.8 116.9 88.1 78.2 放电 80min 后： 156.7 111.6 95.4 184.7 94.3 125.9 153.4 114.1 85.3 75.7 3# A 面（图 B. 1）主电状态转入应急状态： 108.4 143.6 166.3 105.0 111.7 108.1 85.7 88.4 99.1 97.7 放电 80min 后： 105.3 140.7 163.4 102.6 108.3 105.4 82.6 85.3 96.4 94.8 3# B 面（图 B. 1）主电状态转入应急状态： 93.0 112.6 173.4 163.3 123.9 141.7 106.8 97.3 89.3 78.2 放电 80min 后： 90.4 109.7 170.3 160.6 121.2 138.6 103.6 94.4 86.3 75.7 4# A 面（图 B. 1+图 B. 5）主电状态转入应急状态： 132.4 117.8 121.7 197.4 98.6 121.0 83.5 82.3 85.7 86.5 放电 80min 后： 129.7 114.7 118.6 194.6 95.8 118.4 80.7 79.7 82.6 83.6 4# B 面（图 B. 2+图 B. 5）主电状态转入应急状态： 129.2 116.6 121.4 198.8 102.7 115.2 84.4 86.2 86.6 83.9 放电 80min 后： 126.8 113.6 118.7 195.4 99.3 112.7 81.7 83.1 83.7 80.9	合 格	/
3	充、放电试验	7.3	—	—	/
4	电压波动试验	7.5	满足标准要求。	合 格	/
5	转换电压试验	7.6	—	—	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司
产品型号：JT-BLJC-2LR0E I 1W-A17S

No: Dz2018106422
共 8 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
6	充、放电耐久 试验	7.7	1#试样应急工作时间： 第一次 110min32s 第十次 104min36s	合 格	/
7	绝缘电阻试验	7.8	外部带电端子与壳体间测得绝缘 电阻值： 1#大于 1000M Ω 2#大于 1000M Ω 主电源输入端与壳体间测得绝缘 电阻值： 1# 大于 1000M Ω 2# 大于 1000M Ω	合 格	/
8	接地电阻试验	7.9	—	—	/
9	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合 格	/
10	高温试验	7.11	1#表面亮度(cd/m ²): A 面 147.6 103.7 138.3 99.7 168.3 120.4 138.6 104.3 82.7 92.3 B 面 142.4 114.6 101.5 98.4 194.3 129.4 159.3 106.7 90.9 81.1	合 格	/
11	低温试验	7.12	2#表面亮度(cd/m ²): A 面 151.3 102.7 130.8 98.6 156.3 111.9 138.7 112.6 75.1 86.3 B 面 157.6 112.3 86.9 188.4 98.4 127.2 155.3 114.5 88.4 77.7 应急工作时间: 102min40s	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司

№: Dz2018106422

产品型号：JT-BLJC-2LR0E I 1W-A17S

共 8 页 第 8 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
12	恒定湿热试验	7.13	2#表面亮度 (cd/m ²): A 面 153.3 102.4 130.3 97.6 158.7 111.4 138.9 112.3 75.6 86.4 B 面 160.7 112.6 97.4 186.3 96.2 127.8 154.4 114.2 90.3 76.3	合 格	/
13	振动试验	7.14	2#表面亮度 (cd/m ²): A 面 150.3 102.4 129.3 98.6 155.4 111.7 137.6 111.4 75.3 86.8 B 面 158.7 113.2 97.6 185.4 95.3 126.4 154.3 115.6 89.4 77.2	合 格	/
14	冲击试验	7.15	1#表面亮度 (cd/m ²): A 面 149.3 102.7 137.4 98.7 168.2 120.1 138.7 104.5 84.1 90.8 B 面 142.4 113.6 101.3 101.9 194.4 129.1 158.3 106.7 90.6 81.1	合 格	/
15	外壳防护等级 试验	7.23	1#、2#试样的外壳防护等级符合 IP30 要求。	合 格	/
16	表面耐磨性能 试验	7.24	—	—	/
17	抗冲击试验	7.25	—	—	/

以下空白。





中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2019081815000307

认证委托人: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新健兴科技工业园A5栋3层

生产者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司 (H007552)

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新健兴科技工业园A5栋3层

生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司光明分公司

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨路3333号A5栋3层

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具

认证单元: JT-BLJC-2LR0E11W-A17S

内含: JT-BLJC-2LR0E11W-A17S (主型)

JT-BLJC-1LR0E11W-A17S

JT-BLJC-10E11W-A17FS

JT-BLJC-20E11W-A17S

JT-BLJC-10E11W-A17S

JT-BLJC-1LE11W-A17FS

产品认证实施规则: CNCA-C18-03: 2020

产品认证实施细则: CCCF-CCC-09

产品标准: GB 17945-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C18-03: 2020、强制性产品认证实施细则CCCF-CCC-09的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-04-01

发(换)证日期: 2023年03月08日 有效期至: 2024年03月31日

注: 本证书系第2次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称 (盖章)



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0371185