

No: Dz2018101909



160021020170



(2016)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

产 品 型 号 名 称: JT-BLJC-2LR0E | 1W-A18A 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具

检 验 类 别: 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2018101909

共 8 页 第 1 页

产品名称	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	型 号	JT-BLJC-2LR0E I 1W-A18A
认证委托人	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	检验类别	型式试验
生产者	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	生产日期	2017 年 12 月
生产企业	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	4 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018 年 5 月 14 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2018 年 8 月 3 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 张德成

审核: 谢峰

编制: 王明

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz2018101909

共 8 页 第 2 页

认证委托人	深圳市嘉泰智慧科技有限公司		
通信地址	广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A		
联系电话	0755-29619269	传 真	0755-27863847

产品照片



产品型号: JT-BLJC-2LR0E I 1W-A18A (图 B. 4)

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018101909

共 8 页 第 3 页



产品型号: JT-BLJC-2LR0E I 1W-A18A (图 B. 1+图 B. 5)



产品型号: JT-BLJC-2LR0E I 1W-A18A (图 B. 1)

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018101909

共 8 页 第 4 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
- 2) 型号: JT-BLJC-2LR0E I 1W-A18A
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司
- 5) 生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司
- 6) 生产地址: 广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A
- 7) 外壳防护等级: IP30
- 8) 额定电源电压: DC24V
- 9) 标称应急工作时间: 90min
- 10) 光源名称和参数: LED, DC3.0V
- 11) 主电功耗: 1W
- 12) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 13) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 345mm×160mm×20mm;
- 2) 光源: 类别: LED;
- 3) 应急控制方式: 集中控制型;
- 4) 应急供电形式: 集中电源型;
- 5) 工作方式: 持续型;
- 6) 与以下产品配接工作:
深圳市嘉泰智慧科技有限公司生产的应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源)、应急照明控制器和应急照明分配电装置。

三、产品关键件描述:

LED 光源

规格: DC3.0V, 0.06W

型号: JPL-A5G2EMNS-HC4

生产者: 深圳市极品照明科技有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司

№: Dz2018101909

产品型号：JT-BLJC-2LR0E I 1W-A18A

共 8 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类：两侧部分为塑料，其它部分为金属) (氧指数 ≥ 28) (面板尺寸(mm)：338 $\times$ 160)	合 格	/
2	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间：90min 应急转换时间(s)： 1# 0.2 2# 0.2 应急工作时间： 1# 109min38s 2# 109min38s 断开光源或光源不符合要求时， 充电 24h、放电 80min，内部发热 元件表面温度($^{\circ}\text{C}$)： 1# 33.6 2# 33.2 表面亮度(cd/m^2)： 1# A 面(图 B.4)主电状态转入 应急状态： 104.1 115.7 79.1 80.8 81.4 78.2 106.9 105.7 125.9 113.4 放电 80min 后： 102.7 113.2 76.4 77.2 78.3 75.2 103.9 102.5 123.2 110.6 1# B 面(图 B.4)主电状态转入 应急状态： 102.5 105.1 79.4 79.0 88.3 75.9 104.9 114.0 119.3 120.1 放电 80min 后： 100.8 103.3 77.5 76.9 86.3 73.4 102.2 112.8 117.4 117.9 2# A 面(图 B.4)主电状态转入 应急状态： 106.2 115.1 78.3 75.8 83.5 75.7 114.0 109.5 134.8 126.7 放电 80min 后： 104.7 112.3 76.9 73.8 81.4 73.3 112.5 106.9 132.7 123.8	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司

No: Dz2018101909

产品型号：JT-BLJC-2LR0E I 1W-A18A

共 8 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
2	基本功能试验	7.2	2# B 面（图 B.4）主电状态转入应急状态： 107.4 107.1 78.0 78.2 81.3 76.9 108.8 116.5 120.0 124.8 放电 80min 后： 104.5 104.4 76.9 76.3 79.1 73.3 105.5 113.8 117.2 122.4 3# A 面（图 B.1+图 B.5）主电状态转入应急状态： 111.3 117.8 78.3 76.0 86.5 81.2 138.8 115.4 110.9 139.3 放电 80min 后： 108.6 114.3 76.9 73.5 83.2 78.2 135.4 112.7 108.9 137.5 3# B 面（图 B.2+图 B.5）主电状态转入应急状态： 108.8 117.2 76.1 77.7 83.2 79.6 124.8 117.0 113.6 124.1 放电 80min 后： 106.6 115.4 73.3 74.8 81.7 77.5 122.5 116.3 110.6 122.4 4# A 面（图 B.1）主电状态转入应急状态： 81.9 76.7 81.8 90.3 85.7 81.1 137.5 114.4 113.7 128.9 放电 80min 后： 78.6 73.4 80.4 87.8 83.5 80.2 134.3 110.7 110.8 125.5 4# B 面（图 B.1）主电状态转入应急状态： 96.2 79.0 80.9 92.6 84.9 77.9 152.6 128.5 117.5 140.5 放电 80min 后： 93.3 76.9 78.5 90.4 82.4 74.3 150.8 124.7 114.5 137.9	合 格	/
3	充、放电试验	7.3	—	—	/
4	重复转换试验	7.4	满足标准要求。	合 格	/
5	电压波动试验	7.5	满足标准要求。	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司
产品型号：JT-BLJC-2LR0E I 1W-A18A

№: Dz2018101909
共 8 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
6	转换电压试验	7.6	—	—	/
7	充、放电耐久 试验	7.7	消防应急灯具应急工作时间： 第一次 109min38s 第十次 104min12s	合 格	/
8	绝缘电阻试验	7.8	主电源输入端与壳体间测得绝缘 电阻值： 1# 大于 1000M Ω 2# 大于 1000M Ω	合 格	/
9	接地电阻试验	7.9	—	—	/
10	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合 格	/
11	高温试验	7.11	1#表面亮度(cd/m ²): A 面 104.0 119.8 79.1 83.1 86.3 79.6 111.4 105.4 128.1 126.4 B 面 105.3 101.0 78.9 82.3 88.2 76.1 107.9 115.3 119.0 115.8	合 格	/
12	低温试验	7.12	2#表面亮度(cd/m ²): A 面 108.3 114.8 82.0 79.2 90.1 80.0 113.0 109.7 141.7 142.9 B 面 111.2 108.3 81.7 81.6 87.8 80.0 111.4 117.5 139.8 129.2 应急工作时间: 102min23s	合 格	/
13	恒定湿热试验	7.13	2#表面亮度(cd/m ²): A 面 104.2 113.2 82.5 82.7 89.1 79.9 111.4 106.1 139.5 129.0 B 面 102.8 103.8 80.5 82.8 90.2 81.1 103.1 112.5 125.5 131.4	合 格	/
14	振动试验	7.14	2#表面亮度(cd/m ²): A 面 101.7 109.6 93.4 98.5 82.7 73.5 79.5 103.8 124.3 137.5 B 面 103.5 100.7 93.8 95.5 82.5 88.6 84.4 127.6 117.5 130.4	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司
产品型号：JT-BLJC-2LR0E I 1W-A18A

No: Dz2018101909
共 8 页 第 8 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
15	冲击试验	7.15	1#表面亮度(cd/m ²): A 面 105.8 107.0 79.0 78.8 81.4 79.5 114.3 122.4 125.5 117.5 B 面 105.6 115.5 73.2 77.5 77.9 75.9 108.3 105.3 131.3 117.0	合 格	/
16	外壳防护等级 试验	7.23	1#、2#试样的外壳防护等级符合 IP30 要求。	合 格	/
17	表面耐磨性能 试验	7.24	—	—	/
18	抗冲击试验	7.25	—	—	/

以下空白。



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2018081815000839

认证委托人: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新健兴科技工业园A5栋3层

生产者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司(H007552)

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新健兴科技工业园A5栋3层

生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司光明分公司

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨路3333号A5栋3层

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具

认证单元: JT-BLJC-2LR0E11W-A18A

内含: JT-BLJC-2LR0E11W-A18A(主型)

JT-BLJC-1LR0E11W-A18A

JT-BLJC-10E11W-A18AF

JT-BLJC-2LR0E11W-A19

JT-BLJC-1LR0E11W-A19

JT-BLJC-10E11W-A19F

产品认证实施规则: CNCA-C18-03: 2020

产品认证实施细则: CCCF-CCC-09

产品标准: GB 17945-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C18-03: 2020、强制性产品认证实施细则CCCF-CCC-09的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2018-09-19

发(换)证日期: 2023年03月08日 有效期至: 2023年09月18日

注: 本证书系第3次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0371198



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附件: (1/1)

证书编号: 2018081815000839

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具

认证单元: JT-BLJC-2LR0EI1W-A18A

内含: JT-BLJC-1LR0EI1W-QA19

JT-BLJC-20EI1W-A18A

JT-BLJC-10EI1W-A18A

JT-BLJC-20EI1W-A19

JT-BLJC-10EI1W-A19

JT-BLJC-1LRX0EI1W-A19F

JT-BLJC-1LR0EI1W-QA19W

JT-BLJC-1LRX0EI1W-QA19F

JT-BLJC-2LREI1W-A19F

注: 此证书附件与证书同时使用时有效

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0371199