

No: Dz2019105370



160021020170



(2019)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

产 品 型 号 名 称: JT-BLJC-2LROE II 1W-A05 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具

检 验 类 别: 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2019105370

共 8 页 第 1 页

产品名称	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	型 号	JT-BLJC-2LR0E II 1W-A05
认证委托人	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	生产日期	2019 年 11 月
生产企业	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	4 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019 年 12 月 6 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	全部适用项目（除重复转换试验外）		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2020年3月11日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 王华

审核: 谢峰

编制: 林江

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2019105370

共 8 页 第 2 页

认证委托人	深圳市嘉泰智慧科技有限公司		
通信地址	广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A		
联系电话	0755-29619269	传 真	0755-27863847

产品照片



产品型号: JT-BLJC-2LR0E II 1W-A05 (图 B. 4)

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2019105370

共 8 页 第 3 页



产品型号: JT-BLJC-2LR0E II 1W-A05 (图 B. 1)



产品型号: JT-BLJC-2LR0E II 1W-A05 (图 B. 1+图 B. 5)

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2019105370

共 8 页 第 4 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
- 2) 型号: JT-BLJC-2LR0E II 1W-A05
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司
- 5) 生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司
- 6) 生产地址: 广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A
- 7) 外壳防护等级: IP30
- 8) 额定电源电压: DC36V
- 9) 标称应急工作时间: 90min
- 10) 光源名称和参数: LED, DC3.0V
- 11) 主电功耗: 1W
- 12) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 13) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 363.0mm×187.0mm×22.0mm;
- 2) 光源: 类别: LED;
- 3) 应急控制方式: 集中控制型;
- 4) 应急供电形式: 集中电源型;
- 5) 工作方式: 持续型;
- 6) 与以下产品配接工作:
深圳市嘉泰智慧科技有限公司生产的应急照明控制器、应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源)和应急照明分配电装置。

三、产品关键件描述:

LED 光源
规格: DC3.0V, 0.06W
型号: LXY-546SGW
生产者: 深圳市雷兴阳实业有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司
产品型号：JT-BLJC-2LROE II 1W-A05

№：Dz2019105370
共 8 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类：面板部分为塑料，其它部分为金属) (氧指数 ≥ 28) (面板尺寸(mm)：352.0 $\times$ 127.5)	合 格	/
2	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间：90min 应急转换时间(s)： 1# 0.30 2# 0.30 应急工作时间： 1# 106min40s 2# 106min40s 断开光源或光源不符合要求时， 充电 24h、放电 80min，内部发热 元件表面温度(℃)： 1# 30.4 2# 30.2 表面亮度(cd/m²)： 1# A 面(图 B.4)主电状态转入 应急状态： 130.9 167.7 107.1 108.4 136.7 109.2 104.1 158.7 116.3 118.4 放电 80min 后： 126.5 164.6 105.2 106.4 132.9 107.2 101.6 157.2 114.5 116.1 1# B 面(图 B.4)主电状态转入 应急状态： 110.5 176.3 123.9 148.8 120.6 131.3 140.2 197.1 132.2 123.9 放电 80min 后： 106.9 172.8 121.4 145.6 117.2 128.6 137.2 195.6 130.4 120.5 2# A 面(图 B.4)主电状态转入 应急状态： 144.1 146.9 130.2 110.9 119.8 117.8 120.7 154.1 117.5 119.7	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司
产品型号：JT-BLJC-2LR0E II 1W-A05

№：Dz2019105370
共 8 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
2	基本功能试验	7.2	放电 80min 后： 141.6 143.5 127.5 107.5 116.2 115.1 118.5 151.6 114.7 115.6 2# B 面（图 B.4）主电状态转入应 急状态： 128.3 159.4 126.0 135.5 124.5 146.8 160.7 171.9 144.1 123.7 放电 80min 后： 125.6 157.1 123.5 131.4 121.6 142.8 157.6 167.5 141.7 121.6 3# A 面（图 B.1）主电状态转入应 急状态： 140.0 109.2 114.9 112.2 112.1 123.0 146.1 127.2 121.0 120.8 放电 80min 后： 134.7 105.6 111.5 109.4 109.2 121.5 142.8 125.1 117.4 116.5 3# B 面（图 B.2）主电状态转入应 急状态： 102.8 96.6 95.7 98.9 96.8 130.9 98.4 97.6 99.5 104.2 放电 80min 后： 100.4 92.7 94.1 95.2 92.8 127.5 95.6 94.3 96.5 102.4 4# A 面（图 B.1+图 B.5）主电状态 转入应急状态： 164.4 173.5 158.4 130.7 99.1 117.2 93.0 102.8 107.9 111.9 放电 80min 后： 162.6 171.4 156.1 127.1 95.4 114.7 91.6 100.5 104.6 108.2 4# B 面（图 B.2+图 B.5）主电状态 转入应急状态： 185.6 196.4 175.3 150.4 110.4 114.5 108.7 118.5 121.7 120.1 放电 80min 后： 182.9 194.1 172.8 146.5 107.6 112.1 104.6 117.1 117.5 116.4	合 格	/
3	充、放电试验	7.3	—	—	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司

No: Dz2019105370

产品型号：JT-BLJC-2LR0E II 1W-A05

共 8 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
4	电压波动试验	7.5	满足标准要求。	合 格	/
5	转换电压试验	7.6	—	—	/
6	充、放电耐久 试验	7.7	1#试样应急工作时间： 第一次 106min40s 第十次 104min50s	合 格	/
7	绝缘电阻试验	7.8	主电源输入端与壳体间测得绝缘 电阻值： 1# 大于 1000M Ω 2# 大于 1000M Ω	合 格	/
8	接地电阻试验	7.9	—	—	/
9	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合 格	/
10	高温试验	7.11	1#表面亮度(cd/m ²): A 面 121.5 162.4 101.3 102.9 131.7 103.5 101.8 152.1 107.1 113.6 B 面 104.8 172.5 121.1 140.7 115.1 128.3 131.5 190.4 131.1 115.4	合 格	/
11	低温试验	7.12	2#表面亮度(cd/m ²): A 面 140.8 143.5 125.9 107.3 112.7 115.4 110.8 151.2 113.6 114.3 B 面 121.7 152.8 120.4 131.6 120.1 143.5 153.7 164.2 140.6 119.8 应急工作时间: 101min17s	合 格	/
12	恒定湿热试验	7.13	2#表面亮度(cd/m ²): A 面 141.5 137.2 126.9 108.3 121.5 118.7 109.4 147.3 108.9 118.5 B 面 117.2 148.3 115.1 137.2 121.5 140.2 150.6 161.5 134.9 112.8	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司

№: Dz2019105370

产品型号：JT-BLJC-2LR0E II 1W-A05

共 8 页 第 8 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
13	振动试验	7.14	2#表面亮度(cd/m ²): A 面 134.5 131.8 129.7 104.1 118.3 115.4 112.9 143.5 107.1 114.0 B 面 116.3 145.9 111.8 130.6 115.4 137.2 155.1 157.4 131.2 109.3	合 格	/
14	冲击试验	7.15	1#表面亮度(cd/m ²): A 面 117.4 160.2 98.3 111.5 124.9 101.7 98.3 144.5 102.9 109.2 B 面 101.3 168.4 118.5 136.8 111.0 124.7 185.5 180.3 127.6 108.2	合 格	/
15	外壳防护等级 试验	7.23	1#、2#试样的外壳防护等级符合 IP30 要求。	合 格	/
16	表面耐磨性能 试验	7.24	—	—	/
17	抗冲击试验	7.25	—	—	/

以下空白。





中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2020081815000394

认证委托人: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新健兴科技工业园A5栋3层

生产者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司(H007552)

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新健兴科技工业园A5栋3层

生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司光明分公司

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨路3333号A5栋3层

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具

认证单元: JT-BLJC-2LROE II 1W-A05

内含: JT-BLJC-2LROE II 1W-A05(主型)

JT-BLJC-1LROE II 1W-A05

产品认证实施规则: CNCA-C18-03: 2020

产品认证实施细则: CCCF-CCC-09

产品标准: GB 17945-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C18-03: 2020、强制性产品认证实施细则CCCF-CCC-09的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2020-04-21

发(换)证日期: 2023年03月08日 有效期至: 2025年04月20日

注: 本证书系第2次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称(盖章)



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0363945