

No: Dz2019102747



160021020170



(2016)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

产品型号名称: JT-BLJC-2LR0EIII2W-A21 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具

检 验 类 别: 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2019102747

共 9 页 第 1 页

产品名称	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	型 号	JT-BLJC-2LR0EIII2W-A21
认证委托人	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	生产日期	2019 年 3 月
生产企业	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	5 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019 年 6 月 12 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	全部适用项目（除重复转换试验外）		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2019 年 8 月 20 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:

王日升

审核:

谢金峰

编制:

王日升

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2019102747

共 9 页 第 2 页

认证委托人	深圳市嘉泰智慧科技有限公司		
通信地址	广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A		
联系电话	0755-29619269	传 真	0755-27863847

产品照片



产品型号: JT-BLJC-2LR0EIII2W-A21 (图 B. 4)

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2019102747

共 9 页 第 3 页



产品型号: JT-BLJC-2LR0EIII2W-A21 (图 B. 1+图 B. 5)



产品型号: JT-BLJC-2LR0EIII2W-A21 (图 B. 1)

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2019102747

共 9 页 第 4 页



产品型号: JT-BLJC-2LROEIII2W-A21 (图 B. 1)

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2019102747

共 9 页 第 5 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
- 2) 型号: JT-BLJC-2LR0EIII2W-A21
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司
- 5) 生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司
- 6) 生产地址: 广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A
- 7) 外壳防护等级: IP30
- 8) 额定电源电压: DC24V 或 DC36V
- 9) 标称应急工作时间: 90min
- 10) 光源名称和参数: LED, DC3.0V
- 11) 主电功耗: 2W
- 12) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 13) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 800mm×300mm×50mm;
- 2) 光源: 类别: LED;
- 3) 应急控制方式: 集中控制型;
- 4) 应急供电形式: 集中电源型;
- 5) 工作方式: 持续型;
- 6) 与以下产品配接工作:
深圳市嘉泰智慧科技有限公司生产的应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源)、应急照明控制器和应急照明分配电装置。

三、产品关键件描述:

LED 光源
规格: DC3.0V, 0.06W
型号: LXY-546SGW
生产者: 深圳市雷兴阳实业有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司
产品型号：JT-BLJC-2LR0EIII2W-A21

№: Dz2019102747
共 9 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类：面板部分为塑料，其它部分为金属) (氧指数 ≥ 28) (面板尺寸(mm): 780 $\times$ 280)	合 格	/
2	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间：90min 应急转换时间(s): 1# 0.26 2# 0.26 应急工作时间: 1# 107min34s 2# 107min34s 断开光源或光源不符合要求时, 充电 24h、放电 80min, 内部发热 元件表面温度($^{\circ}\text{C}$): 1# 35.4 2# 36.0 表面亮度(cd/m^2): 1# A 面(图 B.4) 主电状态转入 应急状态: 163.7 136.3 94.3 113.1 106.3 100.6 147.7 131.1 145.1 138.8 放电 80min 后: 161.2 131.2 91.2 110.8 103.7 97.1 145.1 129.1 142.8 135.1 1# B 面(图 B.4) 主电状态转入 应急状态: 166.1 142.2 95.8 108.2 103.3 94.6 147.9 125.7 146.2 149.8 放电 80min 后: 164.0 140.1 92.6 105.1 100.8 91.2 143.4 124.1 144.0 147.9 2# A 面(图 B.4) 主电状态转入 应急状态: 153.4 134.9 93.2 108.9 104.6 96.5 141.4 140.9 146.7 123.1 放电 80min 后: 150.1 131.2 90.8 105.7 101.2 94.1 138.5 138.1 142.4 120.8 2# B 面(图 B.4) 主电状态转入 应急状态: 159.7 144.8 92.5 109.5 100.4 92.9 153.0 129.3 151.6 145.4	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司
产品型号：JT-BLJC-2LR0EIII2W-A21

No: Dz2019102747
共 9 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
2	基本功能试验	7.2	放电 80min 后： 156.1 141.2 90.8 107.4 98.2 89.8 151.2 126.9 147.0 144.2 3# A 面（图 B.1+图 B.5）主电状态 转入应急状态： 151.4 128.1 94.6 103.7 113.5 100.4 125.8 158.5 157.3 128.6 放电 80min 后： 149.1 125.6 92.8 101.4 110.6 98.1 121.2 156.1 154.9 124.1 3# B 面（图 B.2+图 B.5）主电状态 转入应急状态： 145.3 147.9 91.6 99.7 106.3 96.7 152.3 204.1 172.2 137.6 放电 80min 后： 142.6 145.1 88.7 95.1 103.2 95.1 150.7 201.4 170.5 134.2 4# A 面（图 B.1）主电状态转入应 急状态： 93.0 114.9 104.3 111.4 103.4 96.0 144.3 207.6 181.6 130.2 放电 80min 后： 90.8 110.1 101.2 109.7 100.6 95.1 142.8 205.3 179.1 128.1 4# B 面（图 B.1）主电状态转入应 急状态： 94.2 123.6 105.9 110.2 103.3 94.8 135.3 223.5 202.4 145.6 放电 80min 后： 91.0 120.4 101.2 108.7 100.4 91.2 133.4 221.2 200.8 141.5 4# A 面（图 B.1）主电状态转入应 急状态： 95.1 117.6 100.7 105.9 98.3 86.7 114.1 216.7 178.0 172.9 放电 80min 后： 92.8 116.0 97.5 101.2 95.4 84.3 110.2 213.5 175.1 170.4 4# B 面（图 B.1）主电状态转入应 急状态： 85.8 104.6 97.8 99.1 100.3 101.6 149.7 195.3 179.8 122.9	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司
产品型号：JT-BLJC-2LROEIII2W-A21

№：Dz2019102747
共 9 页 第 8 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
2	基本功能试验	7.2	放电 80min 后： 81.2 102.3 95.1 97.6 98.1 99.8 146.1 191.2 175.1 120.3	合 格	/
3	充、放电试验	7.3	—	—	/
4	电压波动试验	7.5	满足标准要求。	合 格	/
5	转换电压试验	7.6	—	—	/
6	充、放电耐久 试验	7.7	1#试样应急工作时间： 第一次 105min21s 第十次 98min6s	合 格	/
7	绝缘电阻试验	7.8	主电源输入端与壳体间测得绝缘 电阻值： 1# 大于 1000M Ω 2# 大于 1000M Ω	合 格	/
8	接地电阻试验	7.9	—	—	/
9	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合 格	/
10	高温试验	7.11	1#表面亮度 (cd/m ²): A 面 158.4 134.1 95.6 107.5 107.4 97.9 114.4 128.6 162.1 138.4 B 面 161.9 131.2 96.4 109.2 102.5 94.7 148.4 122.7 154.8 155.3	合 格	/
11	低温试验	7.12	2#表面亮度 (cd/m ²): A 面 151.1 140.9 95.9 114.1 109.8 98.7 147.2 142.6 148.0 139.7 B 面 158.3 139.7 94.1 118.0 101.2 93.4 156.7 131.2 154.3 148.2 应急工作时间：101min8s	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司
产品型号：JT-BLJC-2LR0EIII2W-A21

№: Dz2019102747
共 9 页 第 9 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
12	恒定湿热试验	7.13	2#表面亮度(cd/m ²): A 面 149.5 136.2 86.4 103.5 101.3 95.1 147.7 134.7 147.2 122.0 B 面 155.2 143.8 91.9 102.7 94.8 86.6 152.3 132.4 147.3 148.6	合 格	/
13	振动试验	7.14	2#表面亮度(cd/m ²): A 面 151.4 128.0 88.3 105.0 101.1 95.5 148.0 138.3 142.1 132.7 B 面 159.4 144.9 92.9 101.9 97.5 87.0 155.8 125.6 159.0 152.7	合 格	/
14	冲击试验	7.15	1#表面亮度(cd/m ²): A 面 155.7 137.0 94.1 103.0 104.8 98.0 149.7 127.7 149.2 140.4 B 面 153.4 134.7 95.2 105.2 102.3 95.3 146.9 122.0 147.4 143.1	合 格	/
15	外壳防护等级 试验	7.23	1#、2#试样的外壳防护等级符合 IP30 要求。	合 格	/
16	表面耐磨性能 试验	7.24	—	—	/
17	抗冲击试验	7.25	—	—	/

以下空白。





中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2019081815000956

认证委托人: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新健兴科技工业园A5栋3层

生产者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司(H007552)

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新健兴科技工业园A5栋3层

生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司光明分公司

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨路3333号A5栋3层

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具

认证单元: JT-BLJC-2LROEIII2W-A21

内含: JT-BLJC-2LROEIII2W-A21(主型)

JT-BLJC-1LROEIII2W-A21

JT-BLJC-2LROEIII2W-A22

JT-BLJC-1LROEIII2W-A22

JT-BLJC-2LREIII2W-A21F

JT-BLJC-1LRXOEIII2W-A21F

产品认证实施规则: CNCA-C18-03: 2020

产品认证实施细则: CCCF-CCC-09

产品标准: GB 17945-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C18-03: 2020、强制性产品认证实施细则CCCF-CCC-09的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-09-26

发(换)证日期: 2023年03月08日 有效期至: 2024年09月25日

注: 本证书系第2次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称(盖章)



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0371146



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附件: (1/1)

证书编号: 2019081815000956

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具

认证单元: JT-BLJC-2LR0EIII2W-A21

内含: JT-BLJC-2LREIII2W-A22F

JT-BLJC-1LR0EIII2W-A22F

注: 此证书附件与证书同时使用时有效

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称 (盖章)



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0363931