

No: Dz2020100227



160021020170



(2019)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

产品型号名称: JT-BLJC-2LRX0E I 1W-A17 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具

检 验 类 别: 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2020100227

共 10 页 第 1 页

产品名称	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	型 号	JT-BLJC-2LRX0E I 1W-A17
认证委托人	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	检验类别	型式试验
生产者	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	生产日期	2019 年 12 月
生产企业	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	6 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2020 年 1 月 9 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	全部适用项目（除重复转换试验外）		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2020 年 5 月 7 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 难平

审核: 谢峰

编制: 王明

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020100227

共 10 页 第 2 页

认证委托人	深圳市嘉泰智慧科技有限公司		
通信地址	广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A		
联系电话	0755-29619269	传 真	0755-27863847

产品照片



产品型号: JT-BLJC-2LRXOE I 1W-A17 (图 B. 4)

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020100227

共 10 页 第 3 页



产品型号: JT-BLJC-2LRXOE I 1W-A17 (图 B. 1+图 B. 5)



产品型号: JT-BLJC-2LRXOE I 1W-A17 (图 B. 1)

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020100227

共 10 页 第 4 页



产品型号: JT-BLJC-2LRXOE I 1W-A17 (图 B. 1)



产品型号: JT-BLJC-2LRXOE I 1W-A17 (图 B. 5+图 B. 6 -3F)

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020100227

共 10 页 第 5 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
- 2) 型号: JT-BLJC-2LRX0E I 1W-A17
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司
- 5) 生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司
- 6) 生产地址: 广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A
- 7) 外壳防护等级: IP30
- 8) 额定电源电压: DC36V
- 9) 标称应急工作时间: 90min
- 10) 光源名称和参数: LED, DC3.0V
- 11) 主电功耗: 1W
- 12) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 13) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 345mm×160mm×16mm;
- 2) 光源: 类别: LED;
- 3) 应急控制方式: 集中控制型;
- 4) 应急供电形式: 集中电源型;
- 5) 工作方式: 持续型;
- 6) 与以下产品配接工作:

深圳市嘉泰智慧科技有限公司生产的应急照明控制器、应急照明集中电源（消防应急灯具专用应急电源）和应急照明分配电装置。

三、产品关键件描述:

LED 光源

规格: DC3.0V, 0.06W

型号: LXY-546SGW

生产者: 深圳市雷兴阳实业有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司
产品型号：JT-BLJC-2LRX0E I 1W-A17

№: Dz2020100227
共 10 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类：标志图案及两侧部分为塑料，其它部分为金属) (氧指数 ≥ 28) (面板尺寸 (mm)：338 $\times$ 160)	合 格	/
2	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间：90min 应急转换时间(s)： 1# 0.30 2# 0.30 应急工作时间： 1# 107min45s 2# 107min45s 断开光源或光源不符合要求时， 充电 24h、放电 80min，内部发热 元件表面温度 (°C)： 1# 34.8 2# 34.2 表面亮度(cd/m²)： 1# A 面 (图 B.4) 主电状态转入 应急状态： 118.1 147.5 112.4 144.6 130.9 130.1 138.9 133.6 255.8 253.0 放电 80min 后： 112.6 143.7 109.6 140.2 127.1 126.5 132.7 129.5 250.2 249.7 1# B 面 (图 B.4) 主电状态转入 应急状态： 149.0 151.8 124.8 149.3 123.2 116.6 129.2 150.7 207.9 248.4 放电 80min 后： 145.6 147.5 120.2 145.6 119.4 112.7 126.3 142.8 202.5 243.6 2# A 面 (图 B.4) 主电状态转入 应急状态： 123.4 151.9 125.9 146.0 133.4 143.5 141.1 181.1 190.3 232.4	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司
产品型号：JT-BLJC-2LRX0E I 1W-A17

№: Dz2020100227
共 10 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
2	基本功能试验	7.2	放电 80min 后： 120.5 147.6 121.3 142.7 130.1 139.4 137.6 176.5 183.7 229.3 2# B 面（图 B.4）主电状态转入应 急状态： 149.4 185.9 133.7 150.1 126.9 126.4 128.0 170.1 204.4 250.4 放电 80min 后： 146.5 181.6 130.2 143.7 122.6 121.5 124.7 165.7 200.2 245.6 3# A 面（图 B.1+图 B.5）主电状态 转入应急状态： 123.9 155.3 127.6 131.4 147.1 136.9 189.5 273.3 295.5 244.1 放电 80min 后： 120.4 150.5 124.1 127.6 143.6 132.5 184.7 269.4 291.2 240.6 3# B 面（图 B.2+图 B.5）主电状态 转入应急状态： 136.5 168.6 134.0 133.9 136.8 132.7 219.5 296.7 293.6 217.8 放电 80min 后： 132.7 163.5 130.4 130.4 132.7 127.5 216.1 292.5 290.4 212.5 4# A 面（图 B.1）主电状态转入应 急状态： 121.6 141.8 129.5 139.9 134.1 132.3 211.2 273.8 282.9 188.4 放电 80min 后： 117.5 137.4 125.6 134.5 130.2 127.8 209.1 269.4 278.5 182.6 4# B 面（图 B.1）主电状态转入应 急状态： 132.2 171.1 139.5 143.9 137.6 126.2 201.0 289.7 293.5 243.3 放电 80min 后： 129.4 167.5 132.7 139.4 132.5 123.1 197.5 283.6 290.1 237.8 5# A 面（图 B.1）主电状态转入应 急状态： 115.4 148.8 123.5 141.7 129.7 123.1 196.2 235.8 250.4 191.4	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司
产品型号：JT-BLJC-2LRX0E I 1W-A17

№: Dz2020100227
共 10 页 第 8 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
2	基本功能试验	7.2	放电 80min 后： 111.2 143.6 120.4 137.5 125.4 120.2 193.1 230.4 246.1 185.7 5# B 面（图 B.1）主电状态转入应 急状态： 103.4 129.4 110.2 119.1 103.9 99.4 160.6 214.8 209.7 193.9 放电 80min 后： 100.2 125.6 104.6 113.7 100.1 95.2 154.5 210.2 204.6 190.2 6# A 面（图 B.5+图 B.6-3F）主电 状态转入应急状态： 132.9 117.3 113.0 112.0 261.7 198.3 203.1 86.6 101.1 142.3 放电 80min 后： 128.5 114.6 110.2 109.5 257.6 192.7 200.4 83.5 98.2 139.5 6# B 面（图 B.5+图 B.6-3F）主电 状态转入应急状态： 225.1 182.5 283.8 107.1 108.6 126.8 140.0 98.4 155.4 149.9 放电 80min 后： 221.5 179.4 290.2 103.7 104.1 123.5 135.6 94.6 150.7 145.1	合 格	/
3	充、放电试验	7.3	—	—	/
4	电压波动试验	7.5	满足标准要求。	合 格	/
5	转换电压试验	7.6	—	—	/
6	充、放电耐久 试验	7.7	1#试样应急工作时间： 第一次 107min40s 第十次 107min12s	合 格	/
7	绝缘电阻试验	7.8	主电源输入端与壳体间测得绝缘 电阻值： 1# 大于 1000M Ω 2# 大于 1000M Ω	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司
产品型号：JT-BLJC-2LRX0E I 1W-A17

№：Dz2020100227
共 10 页 第 9 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
8	接地电阻试验	7.9	—	—	/
9	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合 格	/
10	高温试验	7.11	1#表面亮度 (cd/m ²): A 面 115.7 142.9 110.5 142.3 130.6 125.7 136.5 131.2 248.6 251.8 B 面 147.8 147.5 122.6 147.6 121.5 113.4 126.8 149.3 204.1 245.7	合 格	/
11	低温试验	7.12	2#表面亮度 (cd/m ²): A 面 121.7 146.5 121.6 142.5 130.7 141.9 138.7 178.5 186.3 231.1 B 面 142.9 181.7 131.5 147.5 123.2 121.6 124.7 168.5 201.9 241.8 应急工作时间: 103min12s	合 格	/
12	恒定湿热试验	7.13	2#表面亮度 (cd/m ²): A 面 119.3 147.3 122.5 141.6 132.8 143.0 135.4 176.8 183.9 226.5 B 面 141.3 178.7 126.3 145.3 120.8 119.8 121.4 166.5 198.9 239.1	合 格	/
13	振动试验	7.14	2#表面亮度 (cd/m ²): A 面 123.8 144.2 119.7 141.3 127.6 138.5 136.2 176.3 184.1 229.6 B 面 141.4 178.4 130.7 146.2 121.8 123.9 126.3 166.2 199.5 239.6	合 格	/
14	冲击试验	7.15	1#表面亮度 (cd/m ²): A 面 116.9 144.5 112.7 143.6 131.9 123.2 138.4 132.6 249.4 252.7 B 面 148.6 149.3 124.7 149.5 123.2 115.6 128.3 147.7 203.5 243.8	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司

№：Dz2020100227

产品型号：JT-BLJC-2LRX0E I 1W-A17

共 10 页 第 10 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
15	外壳防护等级 试验	7.23	1#、2#试样的外壳防护等级符合 IP30 要求。	合 格	/
16	表面耐磨性能 试验	7.24	—	—	/
17	抗冲击试验	7.25	—	—	/

以下空白。





中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2020081815000640

认证委托人: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新健兴科技工业园A5栋3层

生产者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司(H007552)

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新健兴科技工业园A5栋3层

生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司光明分公司

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨路3333号A5栋3层

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具

认证单元: JT-BLJC-2LRXOEI1W-A17

内含: JT-BLJC-2LRXOEI1W-A17(主型)

JT-BLJC-1LRXOEI1W-A17

JT-BLJC-2LR0E I 1W-B01B

JT-BLJC-1LR0E I 1W-B01B

产品认证实施规则: CNCA-C18-03: 2020

产品认证实施细则: CCCF-CCC-09

产品标准: GB 17945-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C18-03: 2020、强制性产品认证实施细则CCCF-CCC-09的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2020-05-29

发(换)证日期: 2023年03月08日 有效期至: 2025年05月28日

注: 本证书系第2次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称(盖章)



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西草新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0363956