

No: Dz2018106449



160021020170



(2016)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

产品型号名称: JT-PD-A1D8 型应急照明配电箱

检 验 类 别: 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心



国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2018106449

共 5 页 第 1 页

产品名称	应急照明配电箱	型 号	JT-PD-A1D8
认证委托人	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	生产日期	2018 年 6 月
生产企业	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018 年 12 月 10 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	全部适用项目（除冲击试验、重复转换试验外）		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2019 年 3 月 5 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:

丁有军

审核:

刘少珍

编制:

王浩子

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018106449

共 5 页 第 2 页

认证委托人	深圳市嘉泰智慧科技有限公司		
通信地址	广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A		
联系电话	0755-29619269	传 真	0755-27863847

产 品 照 片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018106449

共 5 页 第 3 页

产品内部照片



深圳市嘉泰智能科技有限公司
应急电源配电箱
JT-PD-A1D8

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018106449

共 5 页 第 4 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 应急照明配电箱
- 2) 型号: JT-PD-A1D8
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司
- 5) 生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司
- 6) 生产地址: 广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A
- 7) 外壳防护等级: IP34
- 8) 额定电源电压: AC220V
- 9) 额定工作频率: 50Hz
- 10) 输出参数: AC220V、2kW, DC36V、0.5kW
- 11) 主电功耗: 60W
- 12) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 400mm×150mm×600mm;
- 2) 过电流保护器件参数: AC220V: 额定电流 10A, DC36V: 额定电流 5A;
- 3) 外壳材质: 金属;
- 4) 输入回路数量: 2 个;
- 5) 输出回路数量: AC220V: 1 个, DC36V: 4 个;
- 6) 与以下产品配接工作:

深圳市嘉泰智慧科技有限公司生产的应急照明控制器、集中控制型消防应急照明灯具和集中控制型消防应急标志灯具。

一致性核查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司
产品型号：JT-PD-A1D8

No: Dz2018106449
共 5 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。	合 格	/
2	基本功能试验	7.2.5	满足标准要求。	合 格	/
3	电压波动试验	7.5	满足标准要求。	合 格	/
4	绝缘电阻试验	7.8	外部带电端子与壳体间测得绝缘电阻值 1#大于 1000M Ω 2#大于 1000M Ω 主电源输入端与壳体间测得绝缘电阻值 1#大于 1000M Ω 2#大于 1000M Ω	合 格	/
5	接地电阻试验	7.9	接地电阻 (Ω): 1# 0.10 2# 0.12	合 格	/
6	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合 格	/
7	高温试验	7.11	功能正常。	合 格	/
8	低温试验	7.12	功能正常。	合 格	/
9	恒定湿热试验	7.13	功能正常。	合 格	/
10	振动试验	7.14	功能正常。	合 格	/
11	外壳防护等级试验	7.23	符合 IP34 的要求。	合 格	/
以下空白。					





中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2019081815000316

认证委托人: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新健兴科技工业园A5栋3层

生产者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司(H007552)

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新健兴科技工业园A5栋3层

生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司光明分公司

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨路3333号A5栋3层

产品名称: 应急照明配电箱

认证单元: JT-PD-A1D8

内含: JT-PD-A1D8(主型)

产品认证实施规则: CNCA-C18-03: 2020

产品认证实施细则: CCCF-CCC-10

产品标准: GB 17945-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C18-03: 2020、强制性产品认证实施细则CCCF-CCC-10的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-04-01

发(换)证日期: 2023年03月08日 有效期至: 2024年03月31日

注: 本证书系第2次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称(盖章)



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0371144