

No: Dz2018106439



160021020170



(2016)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

产品型号名称: JT-ZFJC-E9W-S08-09S 型集中电源集中控制型消防应急照明灯具

检 验 类 别: 型式试验

国家消防电子产品质量监督检验中心



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018106439

共 5 页 第 1 页

产品名称	集中电源集中控制型消防应急照明灯具	型 号	JT-ZFJC-E9W-S08-09S
认证委托人	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	生产日期	2018 年 6 月
生产企业	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018 年 12 月 10 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	全部适用项目（除重复转换试验外）		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2019 年 2 月 28 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:

王松明

审核:

谢锋

编制:

王松明

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018106439

共 5 页 第 2 页

认证委托人	深圳市嘉泰智慧科技有限公司		
通信地址	广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A		
联系电话	0755-29619269	传 真	0755-27863847

产品照片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018106439

共 5 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中电源集中控制型消防应急照明灯具
- 2) 型号: JT-ZFJC-E9W-S08-09S
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司
- 5) 生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司
- 6) 生产地址: 广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A
- 7) 外壳防护等级: IP30
- 8) 额定电源电压: DC24V 或 DC36V
- 9) 标称应急工作时间: 90min
- 10) 光源名称和参数: LED, DC3.0V
- 11) 主电功耗: 9W
- 12) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 13) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 光源: 类别: LED;
- 2) 应急控制方式: 集中控制型;
- 3) 应急供电形式: 集中电源型;
- 4) 工作方式: 非持续型;
- 5) 与以下产品配接工作:
深圳市嘉泰智慧科技有限公司生产的应急照明集中电源 (消防应急灯具专用应急电源)、应急照明控制器和应急照明分配电装置。

三、产品关键件描述:

LED 光源
规格: DC3.0V, 0.2W
型号: ETRA-2835DB-MAGA
生产者: 深圳市佑明光电有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司

No: Dz2018106439

产品型号：JT-ZFJC-E9W-S08-09S

共 5 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类：塑料) (氧指数 ≥ 28)	合 格	/
2	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间： 90min 应急转换时间(s)： 1# 0.2 2# 0.2 应急工作时间： 1# 110min16s 2# 110min16s 主电状态转入应急状态的光通量 (lm)： 1# 793.1 2# 806.2 放电 80min 后光通量 (lm)： 1# 748.7 2# 760.4 断开光源或光源不符合要求时，充 电 24h、放电 80min，内部发热元 件表面温度 (°C)： 1# 34.2 2# 34.5	合 格	/
3	充、放电试验	7.3	—	—	/
4	电压波动试验	7.5	满足标准要求。	合 格	/
5	转换电压试验	7.6	—	—	/
6	充、放电耐久 试验	7.7	1#试样应急工作时间： 第一次 110min32s 第十次 104min36s	合 格	/
7	绝缘电阻试验	7.8	有绝缘要求的外部带电端子与壳 体之间测得绝缘电阻值： 1# 大于 1000M Ω 2# 大于 1000M Ω 主电源输入端与壳体之间测得绝 缘电阻值： 1# 大于 1000M Ω 2# 大于 1000M Ω	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司
产品型号：JT-ZFJC-E9W-S08-09S

No: Dz2018106439
共 5 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
8	接地电阻试验	7.9	—	—	/
9	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合 格	/
10	高温试验	7.11	试验后，1#试样主电状态转入应急状态的光通量（lm）： 790.8	合 格	/
11	低温试验	7.12	试验后，2#试样主电状态转入应急状态的光通量（lm）： 801.9 应急工作时间： 102min40s	合 格	/
12	恒定湿热试验	7.13	试验后，2#试样主电状态转入应急状态的光通量（lm）： 803.5	合 格	/
13	振动试验	7.14	试验后，2#试样主电状态转入应急状态的光通量（lm）： 801.2	合 格	/
14	冲击试验	7.15	试验后，1#试样主电状态转入应急状态的光通量（lm）： 791.2	合 格	/
15	外壳防护等级试验	7.23	1#、2#试样的外壳防护等级符合IP30 要求。	合 格	/
16	表面耐磨性能试验	7.24	—	—	/
17	抗冲击试验	7.25	—	—	/
以下空白。					





中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2019081815000312

认证委托人: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

地 址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新健兴科技工业园A5栋3层

生 产 者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司(H007552)

地 址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新健兴科技工业园A5栋3层

生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司光明分公司

地 址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨路3333号A5栋3层

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急照明灯具

认证单元: JT-ZFJC-E9W-S08-09S

内含: JT-ZFJC-E9W-S08-09S(主型)

JT-ZFJC-E5W-S08-05S

JT-ZFJC-E9W-S411-09S

JT-ZFJC-E5W-S411-05S

JT-ZFJC-E9W-S703-09S

JT-ZFJC-E5W-S703-05S

产品认证实施规则: CNCA-C18-03: 2020

产品认证实施细则: CCCF-CCC-09

产 品 标 准 : GB 17945-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C18-03: 2020、强制性产品认证实施细则CCCF-CCC-09的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-04-01

发(换)证日期: 2023年03月08日 有效期至: 2024年03月31日

注: 本证书系第2次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称(盖章)



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0371141